



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

## СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Межрегиональный отдел по надзору за системами газораспределения и газопотребления

### ПРЕДПИСАНИЕ проверки соблюдения требований промышленной безопасности

№ 14-094/18

“ 16 ” апреля 20 18 г. “ 17 ч.00 мин. ”  
(дата и время составления акта)

г. Новочеркасск  
(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 04.04 20 18 г. № 2163/Р “О проведении плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения требований промышленной безопасности”

в период “ 10 ” 04. 2018 г. по “ 16 ” 04. 20 18 г. должностными лицами  
(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

1)	Филиппов Станислав Владимирович	государственный инспектор МОН СГ	
----	---------------------------------	----------------------------------	--

с участием:

1)	-	-
----	---	---

при проведении проверки присутствовали: директор Сергеев Родион Валентинович, заместитель директора по АХР Вылобков Андрей Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований промышленной безопасности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Донской строительный колледж" (ГБПОУ РО "ДСК"), 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 94.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

1. Сведения о результатах плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области "Донской строительный колледж"

(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество физического лица)

требований законодательства в области промышленной безопасности (констатация фактов соблюдения требований промышленной безопасности по вопросам программы проверки), в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на заместителя директора по АХР Вылобкова Андрея Николаевича.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Эксплуатируется по завершению нормативного срока эксплуатации газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 94, без определения возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.	ст. 9 ФЗ №116 от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п. 6 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.	03.09.2018 г.
2	Эксплуатируется по завершению нормативного срока эксплуатации газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 118/40, без определения возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.	ст. 9 ФЗ №116 от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п. 6 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.	03.09.2018 г.
3	Не разработан график проведения тренировочных занятий по обучению работников действиям в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах.	ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ № 116 от 21.07.97 г.	03.09.2018 г.
4	«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ГБПОУ РО "ДСК" не содержит: - порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах; - порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля; - порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на	п. 3 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263.	03.09.2018 г.

<p>опасных производственных объектах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;</li> <li>- порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;</li> <li>- порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.</li> </ul>		
<p>5 При эксплуатации надземного газопровода по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 94 эксплуатирующая организация не обеспечила мониторинг и устранение: повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы. Надземный газопровод имеет коррозионные повреждения и каверны.</p>	<p>п. 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 28.10.2011 г.</p>	<p>03.09.2018 г.</p>
<p>6 При эксплуатации надземного газопровода по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 118/40 эксплуатирующая организация не обеспечила мониторинг и устранение: повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы. Надземный газопровод имеет коррозионные повреждения и каверны.</p>	<p>п. 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 28.10.2011 г.</p>	<p>03.09.2018 г.</p>
<p>7 При эксплуатации надземного газопровода по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 118/40 эксплуатирующая организация не обеспечила мониторинг и устранение: вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов. Надземный газопровод низкого давления имеет прогибы.</p>	<p>п. 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 28.10.2011 г.</p>	<p>03.09.2018 г.</p>
<p>8 Ответственный за осуществление производственного контроля, не проводил комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности.</p>	<p>п. 10 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263.</p>	<p>03.09.2018 г.</p>
<p>9 Ответственный за осуществление производственного контроля, не разработал план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда.</p>	<p>п. 10 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263</p>	<p>03.09.2018 г.</p>

На основании статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области "Донской строительный колледж" (ГБПОУ РО "ДСК"), 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 94.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

3. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п/п	Наименование приложения

Предписание от " 16 " апреля 20 18 г. № 14-094/18 составлено на 4 страницах  
в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Филиппов Станислав Владимирович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен. Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Сергеев Родион Валентинович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

16.04.2018 г.

(дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)