



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

ул. Пушкинская, 41 г. Новочеркасск 346400

телефоны: (86352) 5-92-76 (секретарь); (86352) 5-92-79

http: // www.rostovgpn.donpac.ru E-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 146/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е.. № 146 от 07 ноября 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года проведена плановая выездная проверка, старшим дознавателем ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Рубашкиным К.И. помещений и территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской строительный колледж», расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 30-а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Сергеевым Родионом Валентиновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание общежития №2				
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара (АУПС), на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ч. 2, ст. 82, ст. 84 п. 7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы	16.07.2018 год	